Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (351) 791-29-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон (351) 791-29-64, 791-75-11; gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 304/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 304 от 08.05.2018, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин. 23.05.2018; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 28.05.2018 проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Серебряковой Ольгой Николаевной в помещениях, здании, территории МАДОУ «ДС № 355 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 11а, совместно с заведующим Рахмангуловой С.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить покрытие пола (линолеум) в спальных помещениях групповой ячейки № 7 классом пожарной опасности КМ2.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2019	
2.	Выполнить покрытие пола (линолеум) в спальных помещениях групповой ячейки № 8 классом пожарной опасности КМ2.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2019	
3.	Выполнить покрытие пола (линолеум) в спальных помещениях групповой ячейки № 9 классом пожарной опасности КМ2.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2019	
4.	Выполнить покрытие пола (линолеум) в игровых помещениях групповой ячейки № 2 классом пожар-	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008	01.05.2019	

	ной опасности КМ2.	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
5.	Выполнить покрытие пола (линолеум) в игровых помещениях групповой ячейки № 7 классом пожарной опасности КМ2.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст. 134 табл. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР № 3, заместителю начальника ОНДиПР № 3 (454091 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24-а), в Курчатовский районный суд г. Челябинска (454138 г. Челябинск, ул. Куйбышева,30), в течении 15 дней с момента его получения. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 3
по пожарному надзору

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору 116

О.Н. Серебрякова

«18» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий Рахманкулова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«18» мая 2018 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по Челябинской области 8 (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» СРЦ 8 (391) 298-55-47